

管理業務內訛書

中央監視業務内訳書

整備機器名称	点検作業項目	日	週	月	年	隨
電気設備	1.受変電設備 1) 電力需給状態監視 2) 力率、デマンド、負荷の状態監視及び操作 2.配電、負荷の操作 1) 照明設備の操作 2) 動力、電灯負荷状態の監視	○ ○				
中央監視設備	1.中央監視設備（空調・衛生設備等） 1) 表示灯の点灯確認 2) 設備機器スケジュール運転操作 3) 設備機器個別遠隔発停の操作 4) 熱源機器の運転状態監視 5) 付帯設備の運転応対監視 6) 室内温湿度遠隔設定の操作及び状態監視 7) 設備機器異常時の状態監視及び操作 8) 最適起動運転の状態監視 9) 台数制御運転の状態監視	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		○ ○		
防災設備	1.消火設備 1) 起動時の点灯確認 2) 復旧確認 2.自火報設備 1) 受信盤の各操作スイッチの位値確認 2) 発報時の操作及び復旧操作 3) 火災時の通報及び管内放送 3.排煙設備 1) 起動時の運転確認及び状態監視 2) 復旧確認 4.非常用発電整備 1) 運転状態の監視 2) 電力需給状態監視 3) 付帯設備機器の運転状態監視				○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	
医療用ガス設備	1.液化酸素、窒息棟 1) 圧力、残量等状態監視 2) 貯蔵量低下の措置	○				○
昇降設備	1.昇降設備 1) 昇降機の状態監視 2) 異常時等の停止操作	○				○
電気時計設備	1.電気時計設備 1) 親時計の時刻確認及び調整	○				
照明リモコン盤	点灯・消灯操作及び確認	○				

日常巡視点検業務内訳書

設備機器名称	点検作業項目	日	週	月	年	隨
還水槽	1.接続配管の水漏れ等有無の点検 2.給水装置の作業状況点検 3.温度計、液面計損傷有無 4.警報装置の機能点検	○ ○ ○ ○				
膨張タンク	1.槽内の汚れ有無点検 2.給水フロート弁の点検					○ ○
ヘッダー	1.圧力の確認 2.水漏れ、損傷の有無点検	○ ○				
空調用各種ポンプ	1.電流、圧力指示値確認 2.異音、振動の有無点検 3.軸封部の点検 4.外部の汚損、損傷の有無点検			○ ○ ○ ○		
真空給水ポンプ	1.外部目視点検 2.運転状態の点検 3.真空度の確認 4.漏洩の有無	○ ○ ○ ○				
空気調和機	1.電流値の確認 2.異音、振動の有無点検 3.送風機のベルト点検 4.コイル表面の汚れ有無点検 5.エアフィルタの汚れ、破損の有無点検 6.加湿状態の点検（冬期）	○ ○ ○ ○ ○ ○			(2)	○
ヒーター	1.機能点検					○
ファンコイルユニット	1.機能点検 2.異音、振動の有無点検 3.エアフィルタの汚れ、破損の有無点検 4.ドレンパンの詰まり点検				○ ○ ○ ○	
クリーンファンユニット	1.機能点検 2.異音、振動の有無点検 3.エアフィルタの汚れ、破損の有無点検 4.ドレンパンの詰まり点検				○ ○ ○ ○	
フィルターユニット	1.エアフィルタの汚れ、破損の有無点検					○
空冷パッケージエアコン	1.運転状態の確認 2.異音、振動の有無点検 3.エアフィルタの汚れ、破損の有無点検 4.ドレンパンのつまり点検				○ ○ ○ ○	
送・排風機	1.電流値の確認 2.羽根車、ケーシングの汚れの有無点検 3.異音、振動の有無点検 4.Vベルトの異常有無点検	○			(2) (2) (2)	
小型排風機	1.異音、振動の有無点検					○

設備機器名称	点検作業項目	日	週	月	年	隨
全熱交換器	1.異音、振動の有無点検					○
受水槽、高置水槽 (飲料・雑用)	1.防虫網の取付状態点検 2.マンホール施錠の状態点検 3.水質測定（残留塩素、色、濁り等） (飲料水のみ)	○		○ ○		
貯湯タンク	1.蒸気圧力点検 2.給湯温度点検記録 3.本体等水漏れの有無点検	○ ③ ○				
揚水ポンプ飲料用・雑用	1.電流値の確認 2.異音、振動の有無点検 3.グランド部の点検増締め 4.ベース配水管の詰まり点検及び清掃	○ ○		○ ○		
井戸設備	1.電流値の確認			○		
排水ポンプ（水中）	1.電流値の確認			○		
給油循環ポンプ等	1.電流値の確認 2.異音、振動の有無点検 3.ベース配水管の詰まり点検及び清掃	○ ○				○
滅菌装置等	1.圧力容器定期自主検査			○		
融雪設備	1.接続配管の水漏れ等有無点検	○				
防災設備	1.外観目視点検					○
消火用水槽	1.配管接続部の洩れ有無点検			○		
オイルサービスタンク	1.貯蓄量の点検記録	○				
医療ガス	1.ポンベ固定状態の点検 2.1次圧、2次圧の点検記録	○ ○				
液体酸素タンク	1.貯蓄量の点検記録	③				
液体窒素タンク	1.貯蓄量の点検記録	③				
予備酸素ポンベ	1.1次圧、2次圧の点検記録	①				
予備空気ポンベ	1.1次圧、2次圧の点検記録	①				
昇降機 ダムウェア	1.異常時の扉開閉処置 2.表示器の球切れ等の確認 3.汚染、損傷の確認					○ ○ ○
自動ドア	1.開閉状況の確認 2.溝部の汚損、損傷の確認					○ ○
表示設備	1.本体損傷等の確認 2.表示状況の確認					○ ○

設備機器名称	点検作業項目	日	週	月	年	隨
電気時計設備	1.時刻の確認 2..本体損傷等異常時の点検					<input type="radio"/> ○ <input type="radio"/> ○
衛生機器	1.給水栓等故障時の小修理 2.配水管詰まり等の小修理					<input type="radio"/> ○ <input type="radio"/> ○
建築設備	1.小修繕					<input type="radio"/> ○